



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/K/0824/01/2017

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne MC-W, MC-D, MC-B, MC-K wielkości: 0, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, S30- S800; MC-P wielkości 10- 40; MC-PK wielkości 10- 30**

Zawierający / containing: aluminium, miedź, stal ocynkowana, wełnę mineralną, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych, w obiektach rekreacyjnych (baseny), obiektach szpitalnych oraz obiektach branży żywnościowej i elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w w/w urządzeniach
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, sale typu OIOM, sale wybudzeniowe)
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Micro- Clima Paweł Kuczyński
ul. Dziennikarska 7, Ciemne
05-250 Radzymin

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Micro- Clima Paweł Kuczyński
ul. Dziennikarska 7, Ciemne
05-250 Radzymin

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-09-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-09-08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 września 2017

The date of issue of the certificate: 8th September 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z op. Gawbars.
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287